



ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

**ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.**

Αθήνα, 21-05-2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ.Δ/ση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ.: 210- 5294870

Fax: 210-5294880

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

**«Προμήθεια Συστήματος Αδιαλείπτου Τροφοδοσίας (UPS) στον υποσταθμό
του ΓΠΑ.»**

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την
απ' ευθείας ανάθεση του έργου:

**«Προμήθεια Συστήματος Αδιαλείπτου Τροφοδοσίας (UPS) στον υποσταθμό του
ΓΠΑ.»**

προϋπολογισθείσας αξίας **900,00 €** (εννιακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς για
το έργο μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στο
Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (ισόγειο Κεντρικού κτιρίου Διοίκησης) αναγράφοντας
εμφανώς τα κάτωθι στοιχεία:

Ειδικό Ταμείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

**Επιτροπή ανάθεσης για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης ή προμήθειες της
Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας**

Για την απευθείας ανάθεση του έργου: **«Προμήθεια Συστήματος Αδιαλείπτου**

Τροφοδοσίας (UPS) στον υποσταθμό του ΓΠΑ»

Ο φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους κλειστούς
φακέλους που θα περιέχουν την τεχνική και οικονομική προσφορά του έργου

υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα υπάρχουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι α) θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές του έργου β) θα δοθεί εγγύηση του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά την παραλαβή του, τουλάχιστον για δύο έτη

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **27η Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:15 π.μ. στην αίθουσα Εκλογών, στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης του Ιδρύματος, που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 75, 118 55, Βοτανικός –Αθήνα.**

Πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου:

κα. Ν. Γρατσώνης

Τηλ: 210-5294932

Συνημμένα: **Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου**



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. Γρατσώνης, Εργοδηγών

Ταχ. Δ/ση: Ιερά Οδός 75, 11855

Τηλ. : 210-529 4932

Fax : 210-529 4880

Αθήνα, 2-04-2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: « Προμήθεια Συστήματος Αδιαλείπτου Τροφοδοσίας (UPS) στον υποσταθμό του ΓΠΑ»

Το έργο αφορά την προμήθεια ενός Συστήματος Αδιαλείπτου Τροφοδοσίας (UPS), διπλής μετατροπής (on line), μονοφασικής εισόδου/εξόδου, στον υποσταθμό του Ιδρύματος με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ισχύς του UPS: 3KVA

Χρόνος αυτονομίας: τουλάχιστον 10 min

Τάση εισόδου: δυνατότητα να δεχτεί και να διορθώσει διακυμάνσεις της τάσης εισόδου της τάξης του $\pm 20\%$ χωρίς την χρήση των συσσωρευτών του.

Σταθεροποίηση της τάσης εξόδου: Καλύτερη ή ίση από το όριο των 230VAC $\pm 3\%$.

Το UPS πρέπει οπωσδήποτε να φέρει σήμανση CE.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι εννιακόσια ευρώ (900,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο συντάξας

Νίκος Γρατσώνης

ΤΕ Εργοδηγών